





4-4
М 1:10




Развертка лепестков (из тела трубы)
Вариант 2




Развертка лепестков (из тела трубы)
Вариант 1



5-5
М 1:10



①



1. Спецификация металлических изделий смотреть лист 35П2015-05-60001-АС-Ч-004_С04 лист 4.3.
2. Позиции в поперечном разрезе смотреть лист 35П2015-05-60001-АС-Ч-004_С04 лист 4.3.
3. Толщину катета сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов и табл. 38 СП16.13330.2011.
4. Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютным отметкам в таблице лист 35П2015-05-60001-АС-Ч-004_С04 лист 4.3.

Спецификация элементов (начало)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Кабельная эстакада Э-1			
1		Звено-1	63	54,28	3419,64
2		Звено-2	2	27,14	54,28
3		Сто.-1	76	45,76	3477,76
4	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная стойка К-1151	690		
5	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная полка К-1163	1065		
6		Свая Ст-4а ф178х8,1	66	210,74	13908,84
7					
8		Кабельная эстакада Э-2			
9		Звено-1	61	54,28	3311,08
10		Сто.-1	62	45,76	2837,12
11	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная стойка К-1151	620		
12	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная полка К-1163	930		
13		Свая Ст-4а ф178х8,1	62	210,74	13065,88
14					
15		Кабельная эстакада Э-5.1			
16		Свая Ст-4 ф325х10	2	480,16	960,32
17		Спуск 48°	2	93,72	187,44
18		Ферма Фк-1	1	567,84	
19		Сто.-2	2	139,31	278,62
20	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная стойка К-1152	32		
21	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная полка К-1163	48		
22		Спуск 48°	2	93,72	187,44
23		Кабельная эстакада Э-5.1			
24		Свая Ст-4 ф325х10	2	480,16	960,32
25		Ферма Фк-1	1	567,84	
26		Сто.-2	2	139,31	278,62
27		Кабельная стойка К-1152	32		
28		Кабельная полка К-1163	128		
29		Спуск 48°	2	93,72	187,44
30		Кабельная полка К-1163	64		
		Кабельная эстакада Э-1а			
1		Звено-1	6	54,28	325,68
2		Сто.-1	7	45,76	320,32
3	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная стойка К-1151	60		
4	УХЛ-1 (оцинковка)	Кабельная полка К-1163	120		
5		Свая Ст-4а ф178х8,1	7	210,74	1475,18
6					