

В-3 716118

**Опросный лист
на поставку конденсаторной установки
для компенсации реактивной мощности**

№	Наименование	Примечание
1	Тип	УКП57-6,3-2250 У1*
2	Номинальное напряжение, кВ	6,3
3	Номинальная мощность, квар	2250
4	Номинальная частота, Гц	50
5	Регулирование мощности	-
6	Число ступеней регулирования	-
7	Наличие разъединителя	-
8	Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP54
9	Климатическое исполнение	У1
10	Размещение ячейки ввода	-
11	Тип ввода	кабельный
12	Наличие связи по интерфейсу RS-485	-
13	Количество заказываемых конденсаторных установок, шт.	1
14	Заказчик	ОАО "Славнефть – Мегионнефтегаз"

* - завод – изготовитель конденсаторной установки определяется тендером с учётом сроков поставки и качества выполнения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p align="center">157-06.К-Л(Р115)-ЭП</p>							
			<p align="center">Электроснабжение Аганского м.р.нефти. ПС 35/6кВ с заходами ВЛ-35кВ Куст-6. Корректировка</p>							
617566	Изм.	№ уч.	Лист	Федок.	Подп.	Дата	Подстанция 35/6 кВ "Куст-115"	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Селиванова				12.12				
	Рук. гр.	Усов				12.12		Р	8	
	Гл. спец.	Селиванова				12.12				
	Нач. отд.	Ромашова				12.12				
							Опросный лист на поставку конденсаторной установки УКП	ОАО «НижневартовскНИИ Нефть»		
Н.контр.	Шершнев				12.12					