


Приложение № 4

R-3 716119

**Опросный лист на поставку конденсаторной установки
для компенсации реактивной мощности**

№ п/п	Наименование	Требование заказчика	Примечание
1	Тип		УКП57-6,3-1800У1*
2	Номинальное напряжение, кВ		6,3
3	Номинальная мощность, квар		1800
4	Номинальная частота, Гц		50
5	Регулирование мощности		-
6	Число ступеней регулирования		-
7	Наличие разъединителя		-
8	Степень защиты по ГОСТ 14254-06		IP54
9	Категория размещения		1
10	Климатическое исполнение		У1
11	Размещение ячейки ввода		-
12	Тип ввода		кабельный
13	Наличие связи по интерфейсу RS-485		-
14	Количество заказываемых конденсаторных установок, шт.		1
15	Заказчик		ОАО "Славнефть – Мегионнефтегаз"

* - завод – изготовитель конденсаторной установки определяется тендером с учётом сроков поставки и качества выполнения

Согласовано 



Инв. № подл. 618743	Взам. инв. №								
	Подп. и дата								
	Изм.	№.уч.	Лист	Редок.	Подп.	Дата	158-06.К-Л(Р25)-ЭП Реконструкция электроснабжения Северо-Покурского месторождения нефти. ПС-35/6кВ с заходами БКПС-4. Корректировка.		
	Разраб.	Смекалина				12.12			
	Рук.гр.	Усов				12.12			
	Гл. спец.	Селиванова				12.12			
	Нач.отд.	Ромашова				12.12			
Подстанция 35/6 кВ "Куст-25"						Стадия	Лист	Листов	
						Р	8		
Опросный лист на поставку конденсаторной установки УКП						ОАО «НижевартовскНИПИнефть»			
	И.контр.	Шершнёва				12.12			

R-3 - 716118

**Опросный лист на поставку конденсаторной установки
для компенсации реактивной мощности**

№ п/п	Наименование	Требование заказчика	Примечание
1	Тип		УКП57-6,3-1800У1*
2	Номинальное напряжение, кВ		6,3
3	Номинальная мощность, квар		1800
4	Номинальная частота, Гц		50
5	Регулирование мощности		—
6	Число ступеней регулирования		—
7	Наличие разъединителя		—
8	Степень защиты по ГОСТ14254-06		IP54
9	Категория размещения		1
10	Климатическое исполнение		У1
11	Размещение ячейки ввода		—
12	Тип ввода		кабельный
13	Наличие связи по интерфейсу RS-485		—
14	Количество заказываемых конденсаторных установок, шт.		1
15	Заказчик		ОАО "Славнефть – Мегоннефтегаз"

* - завод – изготовитель конденсаторной установки определяется тендером с учётом сроков поставки и качества выполнения

Селиванова *РФ*



158-06.К-Л(Р41)-ЭП

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№						
			Изм.	№.уч.	Лист	Федок.	Подп.	Дата
618704	Разраб.			Смеканина			<i>[Signature]</i>	12.12
	Рук.гр.			Усов			<i>[Signature]</i>	12.12
	Гл.спец.			Селиванова			<i>[Signature]</i>	12.12
	Нач.отд.			Ромашова			<i>[Signature]</i>	12.12
	И.контр.			Шершнева			<i>[Signature]</i>	12.12
			Реконструкция электроснабжения Северо-Покурекого месторождения нефти. ПС-35/6кВ с заходами БКНС-4. Корректировка.					
			Подстанция 35/6 кВ "Куст-41"					
						Стадия	Лист	Листов
						Р	8	
			Опросный лист на поставку конденсаторной установки УКП					
			ОАО «НижневартовскНИИнефть»					