

Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер УМТС
ОАО «СН-МНГ»

 А.А. Дмитриченко

«17» 09 2015 г.

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
(техническое задание)**

1. Общие положения.

Предметом закупки услуг является зарядка и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. Выполнение услуг на территории Контрагента.

Инициатор закупки - УМТС ОАО «СН-МНГ».

Плановые сроки оказания услуг – с 01.02.2016 г. по 31.12.2016 г.

2. Основные требования к продукту.

Зарядка и ремонт огнетушителей, гидравлическое испытание согласно ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Окраска огнетушителей, сушка баллона, нанесение (восстановление) цветографической пиктограммы, замена неисправных узлов и механизмов огнетушителя при необходимости.

Работа по техническому обслуживанию огнетушителей проводится согласно регламента.

После проведения регламентных работ специализированной организацией запорно-пусковое (ЗПУ) огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой номерной контрольной роторной пломбой желтого цвета с нанесенными следующими обозначениями:

- индивидуальный номер пломбы;
- дата в формате квартал-год;
- модель пломбировочного устройства;
- символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

3. Основные требования к Контрагенту.

Наличие лицензии и условий на осуществление данного вида деятельности, а также сертификатов соответствия на ОТВ.

4. Условия выполнения работ (поставки товаров).

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее указанного в паспорте.

Стоимость работ по зарядке и ремонту огнетушителей определяется согласно утвержденных расценок.

Производить выгрузку доставленных огнетушителей на зарядку и погрузку заряженных огнетушителей силами Контрагента.

5. Особые условия (необязательный раздел).

Главный механик



А.Д. Литош