

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель Технической комиссии -  
Главный энергетик ОАО "СН-МНГ"  
С.Ю. Мухин

" " 2015г.

### Критерии технической оценки ofert участников закупки

По услуге: "Эксплуатационное обслуживание электрооборудования и электрических сетей"

Тип сделки: №1607 "Оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию, текущему ремонту электроэнергетического оборудования и сетей, включая оперативно-диспетчерское управление ими"

№п/п	Критерий	Ед. изм.	Шкала оценки		Требуемые подтверждающие документы
			допуск	не допуск	
Общая информация					
1	Наличие положительных отзывов Заказчиков	Справочно			Копии отзывов от Заказчиков (при наличии)
2	Имеются ли документально подтвержденные факты неудовлетворительного качества выполнения аналогичных работ для нужд ОАО "СН-МНГ" за последние 3 года?	нет/работы для нужд ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись/да	Нет/Работы для нужд ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись	Да	Справка-подтверждение за подписью руководителя
Опыт работ					
3	Опыт оказания данных услуг	год	3 года и более	менее 3-х лет	Справка за подписью руководителя с указанием опыта работы, регионов деятельности, наименований компаний
Персонал					
4	Оснащенность персонала сертифицированным оборудованием, необходимым для оказания данного вида услуг	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя с предоставлением перечня
Технические требования					
5	Наличие спецтехники и автотранспорта для работы передвижных бригад по данному типу сделки	да/нет	Да	Нет	Свидетельства о собственности или подписанный договор (соглашение о намерениях) с приложением перечня техники и указанием года выпуска, № госрегистрации
6	Наличие производственно-диспетчерской службы по оперативному управлению энергохозяйством, оперативной связи	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя
7	Наличие оборудования для термоконтроля	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя
8	Наличие круглосуточной радио/мобильной связи	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя
Промышленная и пожарная безопасность, экология и охрана труда					
9	Аттестация специалистов и руководителей в области промышленной безопасности и охраны труда	%	100	менее 100	Справка за подписью руководителя и копии документов о проведении обучения, заверенные подписью руководителя
10	Проведение инструктажей рабочих по охране труда и электробезопасности	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя

11	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ПБ и ООС, в т.ч. принятых в ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
Гарантии и обязательства					
12	Согласие с условиями типового договора ОАО "СН-МНГ"	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя
13	Согласие на заключение Положения о взаимоотношениях с оперативным персоналом Филиала НВЭС ОАО "Тюменьэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Центрального ПМЭС	да/нет	Да	Нет	Гарантийное письмо о намерениях заключения Положения о взаимоотношениях с оперативным персоналом Филиала НВЭС ОАО "Тюменьэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Центрального ПМЭС
14	В случае необходимости привлечения субподрядчиков, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ"	да/нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя
15	Гарантия устранения некачественно выполненных работ по договору и обеспечение качества выполняемых работ	да/нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя
16	Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком	да/нет	Да	Нет	Справка за подписью руководителя
17	Гарантия устранения замечаний, выявленных по итогам аудита, в согласованное время, при условии допуска к тендеру	да/нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя
18	Готовность оказания услуг в соответствии с техническим заданием	да/нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя

Начальник ЭО

Н.Н. Сайфулин

Начальник департамента закупки услуг

С.Ю. Булычев

Начальник отдела закупки производственных услуг

Р.Р. Каримов

Главный специалист по нефтедобыче департамента обеспечения закупки услуг ОАО "НГК "Славнефть"

А.Т. Николаев

Главный специалист ДДНиг ОАО "НГК "Славнефть"

Р.Н. Цой