

**Опросный лист на поставку**  
**пункт распределительный ПР 8501**

№ п/п	Вопросы	Ответы
1	Номинальный ток вводного АВ-0,4кВ (А)	1000А
2	Номинальный ток отходящих АВ-0,4кВ (А)	630А (2 шт.)
3	Номинальный ток отходящих АВ-0,4кВ (А)	400А (2 шт.)
4	Номинальный ток отходящих АВ-0,4кВ (А)	250А (1 шт.)
5	Номинальный ток отходящих АВ-0,4кВ (А)	160А (1 шт.)
6	Номинальный ток отходящих АВ-0,4кВ (А)	63А (1 шт.)
7	Номинальный ток отходящих АВ-0,4кВ (А)	25А (1 шт.)
8	Степень защиты оболочки	IP54
9	Ввод и вывод питающей и отходящей линий	Ввод снизу
10	Расположены нулевая рабочая N и защитная РЕ шины	Снизу
11	Исполнение по способу установки	Настенное
12	Доступ к отключению вводного АВ-0,4кВ без открывания дверцы ПР-0,4кВ	ДА
13	Не оговоренные специальные условия	

**R3 № 225959**

**Главный энергетик АНГДУ**

*18.09.2015г.*



**В.А. Луценко**