

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный энергетик

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

В.Е. Сыровежкин

«31» 12. 2014г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электрооборудования и  
электрических сетей ПС 110/35/6кВ «Баграс», ВЛ-110кВ

1. Наименование работ	Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электрооборудования и электрических сетей: - ПС 110/35/6кВ «Баграс» с заходом ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ «Баграс» дл. 10.8км
2. Место выполнения работ	ПС 110/35/6кВ «Баграс»
3. Сроки выполнения работ	с 01.03.2015г. по 31.12.2015г.
4. Перечень объектов	Согласно Приложения №1 к Техническому заданию
5. Требования к качеству работ, технология производства работ	1. Выполнять Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные в соответствии с Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика, требованиями действующего законодательства РФ и Договора.
6. Требования по выполнению работ	<p>1. Осуществлять оперативное и эксплуатационное обслуживание электрооборудования Заказчика, а также планово-предупредительные ремонты согласно требованиям предусмотренным</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);</li> <li>- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);</li> <li>- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;</li> </ul> <p>и другой технической и нормативной документацией, которые включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей;</li> <li>- текущий ремонт электрооборудования.</li> </ul> <p>2. При выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом Акционерном Обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013;</li> <li>- Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;</li> <li>- Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение «О допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;</li> <li>- Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;</li> <li>- Процедуру «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;</li> <li>- требования других нормативных правовых актов РФ, регулирующих порядок выполнения работ по настоящему договору.</li> </ul> <p>3. Выполнять Работы с использованием собственных материалов (оборудования, необходимого для выполнения функций по Договору), соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.</p>
7. Требования к проживанию и доставке работников подрядной организации	Проживание и доставка работников Исполнителя до места проведения работ за счет Исполнителя.
8. Требования к подрядной организации	Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих эксплуатационное обслуживание электрооборудования и электрических сетей. Для этих целей привлекать работников, обладающих необходимой квалификацией, отвечающих условиям договора.
9. Дополнительные условия	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Способность выполнения всего комплекса работ по действующему договору на эксплуатационное обслуживание: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПС 110/35/6кВ «Баграс» с заходом ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ «Баграс»;</li> </ul> </li> <li>2. Способность и согласие на выполнение работ без предоплаты.</li> <li>3. Оснащенность персонала необходимым инструментом, оснащенность рабочих мест в соответствии с характером работы сертифицированным оборудованием.</li> <li>4. Заключение договора в редакции Заказчика.</li> <li>5. Наличие производственно-диспетчерской службы по оперативному управлению энергохозяйством, оперативной связи.</li> <li>6. Заключение Положения о взаимоотношении с оперативным персоналом Филиала НВЭС ОАО «Тюменьэнерго».</li> </ol>

Начальник ЭО



Н.Н. Сайфулин

**Перечень электрооборудования и электрических сетей  
по ПС 110/35/6 кВ**

№ п/п	Наименование технологического объекта	Тип (марка)	Ед. изм.	Кол-во оборудования
1	2	3	6	7
	ПС 110/35/6 кВ "Баграс"			
1	Трансформатор 110 кВ	ТДТН-25000/110	шт	2
2	ТСН-6 (10) кВ	ТМ-250/10	шт	2
3	Выключатель 110 кВ	ВЭБ 110 II - 40/2500	шт	2
4	Выключатель 35 кВ	ВГБЭ-35-12,5/630	шт	7
5	ВЛ-110кВ Мегион-ГПП-1 - Баграс	АС-240/39мм2	км	10,8

Начальник ЭО



Н.Н. Сайфулин

Ковбаса С.И., 41985