





ma PL 23.10.14

Инв. N подл.	0038184	Подп. и дата	Подпись ответственного за заполнение опросного листа  23.10.14					
			285.14-Л(Куст-124)-ЭП.0Л2					
Взам.инв.№			Реконструкция подстанции 35/6кВ на Ватинском месторождении нефти					
			ПС 35/6 кВ "Куст-124"					
			Опросный лист на вакуумный выключатель					
			ООО "ЮНГП"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.	Чепрасов				15.05.14			
Н. контр.	Синева				15.05.14			
ГИП	Фомина				15.05.14			

6/12/14

# Опросный лист для заказа выкатного элемента ВБЭК(К-59)-40/1600

## 1. Модернизируемая ячейка:

Тип: К-59 Номинальный ток отключения 20 А.

Номинальный ток \*1000 А 2 шт.

Тип заменяемого выключателя: ВБЭК-40-1000У2, тип привода: пружинный

## 2. Вытяжные контакты главных цепей КРУ:

Контакты типа «тюльпан»: ☐ Ø 24 мм ☒ Ø 36 мм предусмотреть комплект контактов на 1600А

ламельные контакты другой тип контактов: ☐ без контактов

## 3. Разъёмы вспомогательных цепей КРУ:

☒ 2РТТ60КП47 ☐ СШР 48 ☐ другие \_\_\_\_\_

## 4. Тип блок-замка:

☐ комплект установки ЗМБЗ ☐ комплект установки ЗБ-1М ☐ без блок-замка

## 5. Оперативное питание:

Напряжение 220 В. Род тока: ☐ постоянный ☒ переменный ☐ выпрямленный

Расположение блока управления выключателем ВВ:

☐ в релейном шкафу ☒ на выкатном элементе

## 6. Схема электро монтажа выкатного элемента:

(указать схему или предоставить отдельно от опросного листа)

Обозначение схемы согласно руководству по эксплуатации

ИТЕА 674722.505 (506, 507) РЗ: уточняет завод

7. Необходимость механического включения: ☒ да ☐ нет

8. Наличие ограничителей перенапряжений: ☐ да ☒ нет

\*ОПН могут быть установлены только на ВБЭК для К-47, К-49, К-59, К-104, К-104 (МЭЩ), К-294ЭП, КРУН-6(10)Л, КРУН-6(10)ЛМ на ном. токи не более 1000 А и ном. токи отключения не более 20 кА.

## 9. Дополнительные требования:

## 10. Сведения о Заказчике:

Предприятие \_\_\_\_\_

Объект \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Телефон, факс, e-mail \_\_\_\_\_

Подпись ответственного за заполнение опросного листа

*[Подпись]* 23.10.14

Инв. № подл.	0038185	Взаим. инв. №	285.14-Л(Куст-124)-ЭП.0ЛЗ					
			Реконструкция подстанции 35/6кВ на Ватинском месторождении нефти					
			Изм.	Кол.ч.	Лист	Индок	Подпись	Дата
			Разраб.	Чепрасов	<i>[Подпись]</i>	15.05.14		
Инв. № подл.	0038185	Взаим. инв. №	ПС 35/6 кВ "Куст-124"			Стадия	Лист	Листов
						Р	1	1
			Опросный лист на выкатной элемент			ООО "ЮНГП"		
			Н. контр.	Синева	<i>[Подпись]</i>	15.05.14		
			ГИП	Фомина	<i>[Подпись]</i>	15.05.14		

*[Подпись]* 12.12.14