


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДПК, ОТ, ПБ, ГО и ПЧС  
ОАО «СН-МНГ»

  
А.В. Финк  
«07» 08 2015 г.

**Задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения**

1.	<b>Наименование объекта</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Объекты АУП ОАО «СН-МНГ»:</b> АБК 1,2 ОАО «СН-МНГ»; СОК «Жемчужина»; ЛДЦ «Здоровье»; АБК «ВЦ»; АБК «ГеоНАЦ»; Архив ОАО «СН-МНГ»; АБК «ДКСиРО»; Танцевальный зал ОАО «СН-МНГ»; АБК-(ул. Нефтепромышленная,20); АБК-(Нефтепромышленная 21).</li><li>• <b>Объекты Аганского НГДУ:</b> ЦППН-1 Ново-Покурского м/р; АКСП ЦППН-2 Аганское м/р; ДНС-1 ЦППН-2 Южно-Аганского м/р; ДНС-2а ЦППН-2 Аганского м/р; ДНС-3а ЦППН-2 Аганского м/р; НГП-1; НГП-2 ДНС Мегионского м/р. ДНС Мыхпайского м/р. НГП-3 ДНС Кетовское м/р; ДНС, АГТЭС Покамасовского м/р; АГТЭС, база промысла Ново-Покурского м/р; НГП-5 ДНС-1, ДНС-2 3-Асомкинского м/р; ДНС Западно-Усть-Балыкского м/р; НГП-4 ДНС Ачимовского м/р; ДНС Чистинного м/р; АБК АНГДУ.</li><li>• <b>Объекты Ватинского НГДУ:</b> ЦППН-1 г. Мегион; УПН ЦППН-1 Аригольского м/р; ДНС ЦППН-1 Узунского м/р, НГП-1 ДНС-2 Ватинского м/р; НГП-2 ДНС-1 Ватинского м/р; НГП-3 ДНС-1 Северо-Покурского м/р; ДНС-2 Северо-Покурского м/р; Газовый цех «Вата»; НГП-4 ДНС-1, ДНС-2 Тайлаковского м/р; ГТЭС-36КВт Тайлаковского м/р; АБК ВНГДУ.</li><li>• <b>Объекты производственной базы УМТС.</b></li><li>• <b>Объекты Управления "Сервис-нефть».</b></li></ul> <p>В объекты обслуживания внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения входят: административные, складские и производственные здания, наружные установки, сооружения и резервуарные парки.</p>	
2.	<b>Географическое положение объекта</b>	
	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономной округ – Югра, Нижневартовский, Сургутский, Нефтеюганский районы.	
3.	<b>Основание заключения договора</b>	
	Федеральный закон от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225.	
4.	<b>Заказчик</b>	
	ОАО «СН-МНГ»	
5.	<b>Требования к кандидату</b>	
	1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.	



	<p>2. Наличие специалистов обладающих необходимой квалификацией, для выполнения технического обслуживания и ремонта систем противопожарного водоснабжения.</p> <p>3. Доставка обслуживающего и ремонтного персонала на место производства работ по проведению ТО, а также при возникновении аварийных ситуаций систем противопожарного водоснабжения осуществляется за счет Исполнителя.</p> <p>4. Наличие диспетчерско-технологической службы (круглосуточного характера действия).</p> <p>5. Способность самостоятельно выполнить весь комплекс работ без технического содействия со стороны Заказчика и привлечения субподрядчиков.</p> <p>6. Согласие на заключение договора в редакции ОАО "СН-МНГ".</p>	
<b>6.</b>	<b>Вид работ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Технический осмотр трубопровода, арматуры, задвижек систем наружного и внутреннего противопожарного водопровода, пожарных гидрантов, кранов, рукавов, стволов;</li> <li>• Промывка трубопроводов;</li> <li>• Проведение ревизии корпуса гидранта, отсекающей арматуры, клапанов, штока, и т.д.);</li> <li>• Демонтаж гидранта (пожарного крана) для ремонта и монтаж после ремонта (разборка, прочистка, сливного отверстия, притирка частей, смазка, сборка);</li> <li>• Ремонт отсекающей запорной арматуры без снятия с места;</li> <li>• Замена корпуса гидранта, клапана, набивки сальниковых уплотнений;</li> <li>• Проведение проверки на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения 2 раза в год (весна, осень);</li> <li>• Устранение порывов на водопроводах с применением сварочных работ;</li> <li>• Замена участка трубопроводов;</li> <li>• Перекатка пожарных рукавов со старой на новую скатку с укладкой в пожарный шкаф 1 раз в год;</li> <li>• Технический осмотр, монтаж, демонтаж насосного оборудования;</li> </ul>	
<b>7.</b>	<b>Срок выполнения работ</b>	
	Начало выполнения работ 01.01.2016г. Окончание выполнения работ 31.12.2016г.	
<b>8.</b>	<b>Технические требования</b>	
	<p>1. Содержание в дееспособном состоянии систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (или отдельных их составляющих элементов) на объектах ОАО «СН-МНГ».</p> <p>2. Способность оперативного реагирования по ремонту (замене) систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (или отдельных их составляющих элементов).</p> <p>3. Наличие ремонтных баз на отдаленных месторождениях для оборудования и обслуживания противопожарного водоснабжения.</p> <p>4. Наличие специального инструмента, приспособлений для испытания водопровода на водоотдачу, стволов-манометров, рукавов, и т.д.).</p> <p>5. Наличие материалов и запасных частей к системам противопожарного водоснабжения, соответствующих техническим стандартам, наличие сертификатов соответствия.</p>	
<b>9.</b>	<b>Объемы и этапы выполнения работ</b>	
	Объемы и этапы выполнения работ должны соответствовать годовому «План-графику работ по техническому обслуживанию и ремонту систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на объектах ОАО «СН-МНГ».	
<b>10.</b>	<b>Отчётная документация</b>	
	Исполнитель, ежемесячно до 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным представляет отчетные документы, подтверждающие объем выполнения работ:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Акта приемки выполненных работ;</li> <li>• Счета-фактуры</li> </ul>	
<b>11.</b>	<b>Прочие условия</b>	
	<p>1. Заказчик отстраняет от участия в тендере, на любом этапе его проведения, Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>2. Заказчик вправе отклонить ofertу Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий ПДО.</p> <p>3. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не предусматривает обязательства для Организатора и Заказчика, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>4. Организатор имеет право вносить изменения в извещении о проведении Запроса предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок.</p> <p>5. Организатор имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.</p> <p>6. Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, а также, в случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отклонениях всех Заявок.</p>	

Исполнитель:

**Начальник ОПБ, ГО и ПЧС**



**Н.А. Глоба**