


Опросный лист на поставку электродвигателя BA-280-S4Y2

№	Вопросы	Ответы
1	Организация, заключающая договор (реквизиты)	
2	Количество требующихся электродвигателей и сроки поставки	3
3	Мощность электродвигателя (кВт)	110
4	Номинальное линейное напряжение на зажимах статора электродвигателя (В)	380
5	Частота вращения эл.двигателя (об/мин) и направление вращения (если смотреть на двигатель со стороны механизма)	1500 против часовой стрелки - ЛЕВОЕ
6	Расположение коробки вводов: справа – слева (если смотреть со стороны приводимого механизма)	СПРАВА
7	Степень защиты по ГОСТ 17497 или маркировка взрывозащиты	IP54, IExdПВТ4
8	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516	
9	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	У2
10	Способ пуска: е) Непосредственно от сети; ф) Через реактор или автотрансформатор; г) От тиристорного частотно-управляемого пускового устройства h) С нагрузкой или без нагрузки	Непосредственно от сети;
11	Величина пускового напряжения с учетом конкретной силовой схемы питания	
12	Число пусков в год	
13	Не оговоренные специальные условия	
14	Эксплуатационный чертеж №	
15	Наименование, тип и завод изготовитель приводного механизма	ЦНС 38х110
16	Потребляемая мощность механизма в установившемся синхронном режиме	
17	Момент сопротивления механизма, кГ·м: При трогании В конце разгона	-
18	Суммарный маховый момент механизма и редуктора (если такой имеется), приведенный к валу двигателя	
19	Место монтажа	ДНС
20	Заказчик	ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

И.о. Главного энергетика



В.Г. Уншиков