


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ							
	Сканер пламени	65UV5-1004		"Fireye"	шт.	20	16	Е.Ю. Гумянцева
	Соединение с защитным кварцевым стеклом 1" NPT	60-1199		"Fireye"	шт.	20	16	ЗИП
BSLL 2011... 2019, 3051... 3082, 3085... 3098	Дежурная горелка со встроенным электророзжигом и блоком детекции ионизации пламени	SmartPilot H2Mix		Hamworthy Combustion Англия	шт.	55	16	Монтаж в части ТМ
	Фильтр-стабилизатор воздуха	ФВ-25-02			шт.	53		
	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА							
	Вставка плавкая керамическая, 5x20мм, Jn=1,0А	ВП1-1 J=1,0А АГО 481.303 ТУ		АО "Радиодеталь" Мордовия	шт.	55		
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной горючести на 0,66кВ 3x1,5	ВВГнг ТУ 16.К01-37-2003			м	934		
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной горючести, в общем экране под оболочкой 4x1,5	КВВГЭнг ТУ 16.К01-37-2003			м	934		



										18009-28/1-АТХ.С		
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Цех №4. Установка Гидрокрекинг. Тит. 28/1												
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Замена датчиков погасания пламени на основных и пилотных горелках печей П-111В, П-221, П-231				Станд.	Лист	Листов
ГИП		Казаков		<i>Казаков</i>	12.12.13					Р	1	3
Н контр.		Калинина		<i>Калинина</i>	12.12.13							
Проверил		Семенов		<i>Семенов</i>	12.12.13							
Разраб.		Герасимова		<i>Герасимова</i>	12.12.13					Спецификация оборудования, изделий и материалов		
ПРОМХИМПРОЕКТ												