

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

С.Л.Егоров

« 9 » 106 2014 г.

Опросный лист  
на электродвигатель

№ пп	ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1.	Организация:	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
2.	Контактное лицо:	Чекалкин Иван Николаевич
3.	Электронный адрес, контактный телефон:	ChekalkinIN@yanos.sla vneft.ru Тел. 499-408
4.	Цех, установка, технологическая позиция, для которой заказывается электродвигатель.	Цех №4. Установка ЛЧ-24/7. Позиция Н-305
5.	Тип заменяемого электродвигателя	BAO2-450-2Y2
6.	Количество требуемых электродвигателей шт.	1
7.	Мощность электродвигателя номинальная, кВт	200 кВт
8.	Номинальное напряжение, кВ	6000 В
9.	Частота вращения электродвигателя об/мин	2970 об/мин
10.	Направление вращения по ГОСТ 27471-87 (со стороны приводимого механизма)	Против часовой стрелке
11.	Привод механизма (муфта, шкив, на валу)	Муфта
12.	Режим работы по ГОСТ 18311	Длительный
13.	Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479 IM	Горизонтальное
14.	Степень защиты по ГОСТ 14254 IP	
15.	Маркировка по взрывозащите (при использовании во взрывоопасных средах) не ниже 0,1,2 d,de,p ПА,ПВ,ПС T1-T6	1ExdПВТ4
16.	Температура окружающей среды, место установки (улица, навес, помещение отапливаемое, насосная и т.д.) (-,+) <sup>0</sup> С место	Установлен на улице
17.	Высота оси вращения h (мм)	450 мм
18.	Диаметр вала d (мм)	80 мм
19.	Метод пуска (напрямую от сети, УПП, ЧРП)	прямой
20.	Расположение коробки выводов (со стороны приводимого механизма)	Справа
21.	Датчики температуры обмотки (при необходимости)	-
22.	Датчики температуры подшипников (при необходимости)	-
23.	Особые требования, не оговоренные опросным листом (наличие пресс-масленок, ниппели для измерения вибрации, требования к подшипникам, требования к кабельным вводам, наличие отдельной коробки для контрольных кабелей, с удлинённым валом и т.д.)	Наличие пресс-масленок на передний и задний (с выходом через кожух) подшипники. Один кабельный ввод. Наружный Ø кабеля 45мм.
24.	Специальные условия: должны соответствовать «Нормам входного контроля для новых электродвигателей ОАО «Славнефть-ЯНОС»»	

Начальник цеха №4

Механик цеха № 4

Начальник участка электрохозяйства «ЯНОС-Энерго»

С.В. Лохматов

И.Н. Чекалкин

С.В. Минаев